

---

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

---

### Anreise

**Entfernung zur nächsten Haltestelle:**

Die nächste Haltestelle ist 15 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

**Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:**

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

**Leitsystem:**

Es existiert ein taktiler Leitsystem zum Haupteingang.

.....

### Eingang

#### Drehflügeltür

**Merkmale:**

Die Tür verfügt über eine Schließvorrichtung.

Die Drehflügeltür öffnet automatisch.

Man kann die Tür mit einem Taster öffnen.

Die Tür öffnet sich vorzeitig.

Es ist eine Glastür.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

.....

### Veranstaltungsraum

**Zugänglichkeit:**

**!!** Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

**Bewegungsflächen und Stellplätze:**

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

.....

### WC

**Erreichbarkeit:**

**Das WC ist stufenlos erreichbar!**

**Tür:**

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

**Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.**

Das WC ist mindestens 220x215 cm groß.

**Höhe der WC-Schale:**

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

**Ausstattung:**

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

**Es existiert eine Notrufeinrichtung!**

.....

## Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.  
Unser Personal ist geschult im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

---

## Buffet

### Buffett:

#### Das Buffet ist stufenlos erreichbar

Die Speisen befinden sich in einer Höhe zwischen 85 und 110 cm  
Im Buffetbereich existieren ausreichend Bewegungsflächen

### Speisen:

Die angebotenen Speisen sind mit einem Schild mit ausreichenden Schriftgrößen benannt  
Es werden Angaben über die Allergene gemacht

---

## Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Nicht bekannt/nicht vorhanden

### Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer\*innen:

**!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur**

**!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar. [2]: Nein**

**!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar. [3]: Nein**

**!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet. [4]: Nein**

**!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.**

### Dokumente auf der Website:

**!! Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt. [7]: Nein**

**!! Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte. [8]: Nein**

### Multimedia Inhalte:

**!! Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.[10]: Nein**

**!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: Nein**

---

## Bewegungsflächen

### Gangbreiten:

**Der freie Raum zwischen der Möblierung beträgt mindestens 90 cm!**

### Wendekreise:

Es gibt ausreichend große Wendekreise von mindestens 150 cm Durchmesser.

### Hindernisse:

Es gibt Hindernisse (z.B. Auskragungen) an denen man sich verletzen könnte oder die die Bewegungsmöglichkeiten einschränken!!

Es gibt zwar Niveausprünge, diese können aber überwunden werden.

---

## Hinweise auf mögliche Mängel

---

### Veranstaltungsraum:




### Induktive Höranlage

*Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlage*

**Hinweis:** induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

---

## WC:



*Mangel (nicht angekreuzt): Es gibt ein Waschbecken, welches unterfahrbar ist: K.A*

**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, dass Sie ein unterfahrbares Waschbecken haben. Beachten Sie bitte die folgende Grafik.



*Mangel (nicht angekreuzt): Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet: K.A*

**Hinweis:** Laut Ihren Angaben fehlt Ihrem WC ein Einhandmischer. Bitte beheben Sie diesen Mangel.

## Online-Auftritt:



*Mangel (nicht angekreuzt): Tastatur*

**Die Webseite ist nicht mit der Tastatur bedienbar.**

Um auf der Seite navigieren zu können, benötigen User\*innen nicht zwingend eine Maus als Eingabegerät. Sämtliche Funktionen müssen auch allein mit der Tastatur bedienbar sein.

Die Tastaturbedienung können Sie selbst überprüfen. Verwenden Sie dazu zum Beispiel die Tabulatortaste. Sie sollten alle Bereiche der Seite erreichen können. Der Tastaturfokus sollte sichtbar sein. Das bedeutet, Sie sollten sehen können, wo Sie sich auf der Website befinden.



*Mangel (nicht angekreuzt): Screenreader*

**Blinde und sehbehinderte Menschen** nutzen häufig eine Software, um sich Webseiten vorlesen zu lassen. Hier ist es von Vorteil, wenn Ihre Seite gut strukturiert ist und Bilder und Fotos über entsprechende Bildbeschreibungen verfügen.


Ein Screenreader ist ein Programm, das den Inhalt einer Seite vorliest. Es dient blinden Personen oder Personen mit Sehbehinderungen als Alternative zu visuellen Nutzeroberflächen.



*Mangel (nicht angekreuzt): Kontraste*

**Ausreichende Kontraste** erhöhen die Lesbarkeit für Menschen mit Sehbehinderungen. Beachten Sie bitte neben Farbkontrasten auch Hell-Dunkel-Kontraste.

Die visuelle Darstellung von Text und Bildern von Text hat ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1. Die Überprüfung des Kontrastverhältnisses kann mit einfachen Softwarelösungen bestimmt werden. Beispiel: Schwarzer Text auf weißem Hintergrund hat ein sehr gutes Kontrastverhältnis, hellgrauer Text auf weißem Hintergrund ein schlechtes Kontrastverhältnis.



*Mangel (nicht angekreuzt): Klare Struktur und Formatvorlagen*

**Formatvorlagen sind voreingestellte Überschriften und Segmente.** Sie geben einem Dokument eine bessere Struktur, ein einheitliches Aussehen. Durch Formatvorlagen können z.B. Inhaltsverzeichnisse leicht erstellt werden.



*Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte*

Bilder müssen zwingend ein Alt-Attribut (für Alternativ Text) haben. Dieses kann, im Falle eines dekorativen Elements, leer sein. Sonst muss es eine aussagekräftige Bezeichnung enthalten.

Zusätzliche Informationen finden Sie hier: [Bildbeschreibung \(Alternativtext\) – 4 Regeln - Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. \(dbsv.org\)](https://www.dbsv.org/de/alternativtext/4-regeln)



*Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte*

**Ein Alternativ Text** ist eine Beschreibung einer Abbildung bzw. eines Nicht-Text-Elements. Ein Alternativ Text sollte das zu Sehende prägnant beschreiben. Die Beschreibung sollte dabei nicht zu kurz, aber auch nicht zu ausführlich ausfallen.




*Mangel (nicht angekreuzt): Alternative Darstellung*

**Fehlende alternative Darstellung**

Alternative Darstellungen von Medien können in Form von Untertiteln und/oder Audiodeskriptionen umgesetzt werden. Auch eine Version in Gebärdensprache stellt eine solche Alternative dar.

**Bewegungsflächen:**



*Mangel (angekreuzt): Hindernis*

Sie haben angegeben, dass Sie **Hindernisse in Ihren Bewegungsflächen** haben. Bitte beachten Sie die mögliche **Verletzungsgefahr** und entfernen Sie das Hindernis.

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)